

СОГЛАСОВАНО:

Директор АО «УТС»

Э.В. Звонарев

« 8 » сентября 2021г.

Главный инженер АО «УТС»

А.В. Голотин

« 8 » сентября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма

Верхняя Пышма по вопросам ЖКХ, транспорта и связи

Н.В.Невструев

« 8 » сентября 2021г.

### ПЛАН – ГРАФИК

включения систем теплоснабжения абонентов АО «УТС» ГО Верхняя Пышма

№ п/п	Центральный тепловой пункт, котельная	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	Подготовительные организационно-технические мероприятия	13.09.2021 – 15.09.2021	Начальник УТПС Липатов С.Ю. И.о начальника ИУТС Демакова Н.В. Начальник БУТ Павлов В.А.
2	Дошкольные, школьные и лечебно-профилактические учреждения, а также жилые здания с.Балтым, п.Красный, п.Исеть	14.09.2021	И.о начальника ИУТС Демакова Н.В. Начальник БУТ Павлов В.А.
3	Дошкольные, школьные учреждения, а также жилые здания: - ЦТП № 9 от котельной АО «УЭМ», мкр. «Первый», мкр. «Садовый»	14.09.2021	Начальник УТПС Липатов С.Ю.
4	Лечебно-профилактические учреждения, а также жилые здания и здания административного назначения от котельной инфекционной больницы г.Верхняя Пышма, ул.Балтымская, 19	15.09.2021	И.о начальника ИУТС Демакова Н.В.
5	Дошкольные, школьные и лечебно-профилактические учреждения, а также жилые здания: - с.Мостовское, ДОЛ «Солнечный», - п.Ольховка, - п.Соколовка	14.09.2021-16.09.2021	Начальник БУТ Павлов В.А.
6	Дошкольные, школьные и лечебно-профилактические учреждения, а также жилые здания: - п.Кедровое, - КСЦ с.Балтым, - г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 11, - п.Исеть «Гранит», - п.Исеть, - пансионат «Селен», - г.Верхняя Пышма, ул.Челюскинцев, 10,	14.09.2021-16.09.2021	И.о начальника ИУТС Демакова Н.В.Начальник БУТ Павлов В.А.

	- г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 129, - п. Санаторный, МАУ «ЗОЛ «Медная горка»		
7	Дошкольные, школьные и лечебно-профилактические учреждения, а также жилые здания: ЦТП № 16; ЦТП № 1; ЦТП № 10; ЦТП № 11; ЦТП № 12; ЦТП № 13, ЦТП № 7	14.09.2021-19.09.2021	Начальник УТПС Липатов С.Ю.
8	Дошкольные, школьные и лечебно-профилактические учреждения, а также жилые здания: ЦТП № 8/3; ЦТП № 14; ЦТП № 18; ЦТП № 4; ЦТП № 15; ЦТП № 6	14.09.2021-16.09.2021	Начальник УТПС Липатов С.Ю.
9	Лечебно-профилактические учреждения, а также жилые здания: ЦТП № 9 от СУГРЭС; ЦТП № 5; ЦТП № 2	14.09.2021-16.09.2021	Начальник УТПС Липатов С.Ю.
10	Дошкольные, школьные и лечебно-профилактические учреждения, а также жилые здания от котельной ОАО «Уралредмет»	14.09.2021-16.09.2021	Начальник УТПС Липатов С.Ю.
11	Жилые здания: - котельная ГБУЗ СО ОДКБ № 1,	16.09.2021	Начальник УТПС Липатов С.Ю. Начальник БУТ Павлов В.А.

Начать включение систем теплоснабжения объектов жилого фонда в соответствии с нормами СНиП (при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха в течении пяти суток ниже +8°C).

*Примечание:* (при наличии горячего водоснабжения) Исходя из технической возможности, обеспечить первоочередное включение систем отопления социально значимых объектов.

1. Перед включением систем теплоснабжения зданий производится промывка и термическая дезинфекция подводящих трубопроводов – магистральных, квартальных и внутридомовых систем отопления в циркуляционном режиме при условии надежного перекрытия трубопроводов ГВС в ИТП зданий.
2. Включение объектов теплоснабжения производится в соответствии с требованиями СанПиН, Правил ТЭТЭ.
3. Абонентам совместно с Верхнепышминским филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» организовать лабораторный контроль за качеством теплоносителя в период запуска.
4. Включение ГВС выполняется после получения положительных результатов лабораторных исследований с температурой теплоносителя не менее 60 °С.

Начальник ПТО



Мезенцев Е.И.